



# MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS

Cultura — Museos / Salas de exposiciones



## 📍 Calle

Plaza de la Estación del Norte, s/n 33  
212  
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)  
España

## 📅 Creado por

Rural 11/01/2018

## 📞 Contacto

Tlfno 985 181 777  
museoferrocarril@gijon.es  
<http://museos.gijon.es>

## 📅 Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 13/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

## Información general

El museo está en el barrio de Natahoyo, muy cerca de la Playa de Poniente. El edificio es la antigua Estación del Norte de Gijón. El museo tiene 2 plantas. En la planta baja están la zona de atención al público, la tienda, los aseos, un aula para talleres y una sala de exposiciones temporales. Hay escalones y una rampa para entrar en el aula para talleres y la sala de exposiciones temporales. En la planta baja también está la estación, el salón de actos, las salas de exposiciones permanentes y el taller de restauración de objetos antiguos. En la planta de arriba hay un archivo y una biblioteca, el mirador, los cuartos de baño y más salas de exposiciones. Hay ascensor y escaleras para subir y bajar entre las plantas. En la planta de arriba, hay unas escaleras para entrar en el ascensor.

## Entrada



Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

✓ Mostrador de atención al público

✓ Próximo a la entrada

## Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

✓ Establecimiento de varias plantas

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

#### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Mediana

✓ Con información visual

Botones del ascensor: De color contrastado

✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

#### Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 18

✓ Pasamanos

## Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

#### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Fijas

Lavabo: Con grifo monomando

## Entorno exterior

Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí