




Tryp Gijón Rey Pelayo

Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones



Calle

Avda. Torcuato Fernández Miranda, 26 332 03
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Creado por

PREDIF Técnico 3 31/01/2018

Contacto

Tlfno 985 199 800
tryp.rey.pelayo@melia.com
<http://www.melia.com/es/hoteles/espana/gijon/tryp-gijon-rey-pelayo>

Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos



Información general

El hotel está muy cerca de la Playa de San Lorenzo, la plaza de toros y el estadio de fútbol de El Molinón. Puedes llegar en autobús urbano o en coche propio. El hotel es un edificio moderno. La entrada es de cristal y hay varias banderas alrededor. El hotel tiene 10 plantas. En la planta baja está la recepción, el restaurante, la cafetería y el gimnasio. En las plantas de arriba están las habitaciones. En el sótano está el aparcamiento, los cuartos de baño comunes y las salas de reuniones. Hay escaleras y ascensor para subir y bajar entre las plantas. Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas. Puedes entrar con perro de asistencia. No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia. No hay descuentos para personas con discapacidad.



Atención al público y otra información de interés

Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **sí**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **sí**

Señales de peligro y emergencia: **alarmas sonoras**

Hay servicio de atención en habitaciones, por ejemplo, para llevarte la cena a la habitación: **sí**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Hay un parking para bicicletas o un espacio donde las puedes guardar: **sí**



Accesibilidad cognitiva

Hay planos fáciles de entender para saber dónde estás.

Las habitaciones tienen un número en la puerta.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.

Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.

Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.

Hay información de la hora para desayunar, comer y cenar en el comedor.

Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes. Hay señales y carteles.

Los cuartos de baño comunes están en la(s) planta(s): %%VALUE%%

Es fácil encontrar los cuartos de baño de hombres y mujeres. En la entrada hay carteles para diferenciarlos.



Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado



Acceso interior



El acceso se realiza: **ascensor**

Ascensor



Datos generales

Indique las plantas que comunica: **todas**

Indique las estancias a las que se accede por este ascensor: **todas**

El ascensor está situado en planta accesible con itinerario accesible: **sí**

El ascensor es panorámico: **no**

Rellano frente al ascensor



Diámetro del espacio libre de giro frente a la cabina del ascensor: **150 cm**

En el suelo, frente a la puerta del ascensor, existe una franja de señalización táctil y de color contrastado: **no**

Altura de los botones de llamada: **112 cm**

Puerta del ascensor

Tipo de puerta: **corredera**

Tipo de apertura: **automática**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, dentro de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **sí**

Nº de plazas reservadas para PMR: **1**

Recinto de aparcamiento privado

Aparcamiento

Está situada próxima al establecimiento: **sí**

Planta en la que está situado: **-2**

Tipo de aparcamiento: **interior, garaje**

Tipo de acceso vehicular: **barrera levadiza**

Plaza reservada

Las plaza reservadas está en una superficie: **horizontal**

Ancho total de la plaza reservada: **310 cm**

Longitud total de la plaza reservada: **510 cm**

La plaza reservada está señalizada en el pavimento con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

La plaza reservada está señalizada en vertical con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Entorno inmediato



Datos generales



Tipo de calle de acceso: **vehicular con acera**

Pendiente de la calle de acceso: **llana**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **150 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Acceso al establecimiento



Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

El acceso se realiza: **con rampa**

Rampa



Estancias / espacios que comunica la rampa: **acera exterior con puerta de acceso al hotel**

Planta en la que inicia la rampa: **calle**

Planta en la que termina la rampa: **baja**

Número de tramos de la rampa: **4**

La iluminación de la rampa es homogénea: **sí**

La iluminación de la rampa es suficiente: **sí**

Existe bajo la rampa algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **no**

Características del tramo



Longitud del tramo: **40 cm**

Pendiente longitudinal media del tramo (%): **12**

Tipo de tramo: **practicable**

Pendiente transversal media del tramo: **<= 2%**

Ancho útil de paso del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el inicio del tramo: **150 cm**

Diámetro libre de giro en el final del tramo: **119 cm**

Los tramos disponen de rellanos horizontales: **sí**


Diámetro libre de giro en los rellanos: **120 cm**

Existe un zócalo de protección a ambos lados del tramo: **no**

El tramo tiene pasamanos: **sí, a un lado**

Existe al final y/o principio del tramo una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas



Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **90 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **no**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Características del tramo

Longitud del tramo: **110 cm**

Pendiente longitudinal media del tramo (%): **14**

Tipo de tramo: **no accessible**

Pendiente transversal media del tramo: **<= 2%**

Ancho útil de paso del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el inicio del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el final del tramo: **120 cm**

Los tramos disponen de rellanos horizontales: **sí**

Diámetro libre de giro en los rellanos: **120 cm**

Existe un zócalo de protección a ambos lados del tramo: **no**

El tramo tiene pasamanos: **no**

Existe al final y/o principio del tramo una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Características del tramo



Longitud del tramo: **130 cm**

Pendiente longitudinal media del tramo (%): **14**

Tipo de tramo: **no accessible**

Pendiente transversal media del tramo: **<= 2%**

Ancho útil de paso del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el inicio del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el final del tramo: **120 cm**

Los tramos disponen de rellanos horizontales: **sí**

Diámetro libre de giro en los rellanos: **120 cm**

Existe un zócalo de protección a ambos lados del tramo: **no**

El tramo tiene pasamanos: **sí, a un lado**

Existe al final y/o principio del tramo una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas



Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **90 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **no**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Características del tramo



Longitud del tramo: **140 cm**

Pendiente longitudinal media del tramo (%): **12**

Tipo de tramo: **practicable**

Pendiente transversal media del tramo: **<= 2%**

Ancho útil de paso del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el inicio del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el final del tramo: **150 cm**

Los tramos disponen de rellanos horizontales: **sí**

Diámetro libre de giro en los rellanos: **120 cm**

Existe un zócalo de protección a ambos lados del tramo: **no**

El tramo tiene pasamanos: **sí, a un lado**

Existe al final y/o principio del tramo una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas

Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **90 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **no**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Puerta de acceso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **+200 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **+200 cm**

Tipo de puerta: **batiente, giratoria sin botón de parada**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **90 cm**

Material de la puerta: **parcialmente acristalada**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**


La puerta está equipada con muelle de retorno: **sí**

Se dispone de portero automático: **sí, con audio**

Altura del botón de llamada: **110 cm**

Existen uno o más felpudos: **no**

Zona de atención al público



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **+200 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **200 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **+150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **sí**

Dispone de ordenadores: **no**

Dispone de pantallas táctiles: **no**

Dispone de torno o arco de seguridad: **no**

Dispone de taquilla de venta de entradas: **no**

Dispone de máquina dispensadora de entradas: **no**

Dispone de impresos y/o documentos: **no**

Dispone de mobiliario: **sí**

Dispone de consigna: **no**

Dispone de guardarropa: **no**

Dispone de sala de probador: **no**

Dispone de sala de lactancia: **no**

Dispone de cajas de cobro: **no**

Dispone de tienda: **no**

Mostrador de atención al público




El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **110 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Mobiliario



Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **45 cm**

Altura bajo la mesa: **40 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **70 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **20 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **32 cm**

Profundidad del asiento: **35 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Dispone de sillas altas para niños: **no**

Itinerario vertical

El itinerario se realiza: **ascensor**

Ascensor



Datos generales




Indique las plantas que comunica: **todas**

Indique las estancias a las que se accede por este ascensor: **pasillos de acceso, tanto a habitaciones como a espacios comunes**

El ascensor está situado en planta accesible con itinerario accesible: **sí**

El ascensor es panorámico: **no**

Rellano frente al ascensor



Diámetro del espacio libre de giro frente a la cabina del ascensor: **150 cm**

En el suelo, frente a la puerta del ascensor, existe una franja de señalización táctil y de color contrastado: **no**

Altura de los botones de llamada: **112 cm**

Los botones son de color contrastado: **sí**

Los botones tienen textos en altorrelieve: **no**

Los botones tienen textos en braille: **sí**

Puerta del ascensor



Tipo de puerta: **corredera**


Tipo de apertura: **automática**

Ancho libre de paso de la puerta: **79 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Cabina



Ancho útil de la cabina: **110 cm**

Fondo útil de la cabina: **140 cm**

La cabina del ascensor está enrasada con el rellano: **sí**

Altura máxima de los botones interiores: **130 cm**

Los botones son de color contrastado: **sí**


Los botones tienen textos en altorrelieve: **no**

Los botones tienen textos en braille: **no**

Dispone de pasamanos: **no**

Dentro de la cabina existe un espejo frente a la puerta del ascensor: **sí**

Usabilidad y seguridad



Señales visuales que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento: **en el exterior de la cabina**

Cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia: **sí**

Cuenta con un sistema de interfono de comunicacion en caso de emergencia: **no**

Cuenta con un sistema de comunicacion mediante teclado en caso de emergencia: **no**

El sistema de alarma cuenta con un testigo luminoso que indique que la señal de alarma ha sido recibida: **no**

Itinerario vertical



El itinerario se realiza: **con escalera**

Escalera


Datos generales

Planta en la que inicia la escalera: **-2**

Planta en la que termina la escalera: **7**

Estancias que comunica la escalera: **todas las plantas**

Características




Ancho útil de la escalera: **130 cm**

La escalera tiene pasamanos: **sí, a ambos lados**

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas



Los pasamanos son dobles: **no**


Altura del pasamanos superior: **92 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **no**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Escalones



Todos los escalones tienen la misma altura: **no**

Altura máxima de los escalones: **17 cm**

Todos los escalones tienen la misma profundidad: **sí**

Profundidad mínima de la huella: **30 cm**

Tipo de contrahuella: **con tabica**

La contrahuella es de color contrastado respecto a la huella: **sí**

Los peldaños presentan bocel: **no**

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: **no**

El pavimento de las huellas es antideslizante: **sí**

Los bordes de los escalones están señalizados: **no**

Otra información

La iluminación de la escalera es homogénea: **sí**


La iluminación de la escalera es suficiente: **sí**

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **no**

Aseo adaptado en zona común



Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **92 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Dispone de mirilla: **no**

Dispone de timbre luminoso: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Tipo de cerradura: **con cerrojo**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **no**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **1**

Plantas en las que están situadas: **-1**

Planta en las que está situada la cabina analizada: **-1**

Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina independiente de mujeres**


Cabina independiente

Señalización

El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **no**

Características

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **88 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **sí**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

Cierre de puerta con sistema visual de ocupado o libre: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **120 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **no**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **no**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Dispone de bañera: **no**

Dispone de plato de ducha: **no**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **79 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **66 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **29 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **sí**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **103 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Observaciones: **la cabina de aseo adaptado no dispone de lavabo interior.**

Inodoro en zona común



Espacio de transferencia lateral derecho (ancho): **0 cm**

Espacio de transferencia lateral izquierdo (ancho): **140 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **80 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho ≥ 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **51 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **80 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Tamaño del mecanismo de descarga: **8 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro



Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **fija**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **sí**

Altura máxima barra derecha: **80 cm**

Altura máxima barra izquierda: **79 cm**

Altura mínima barra izquierda: **59 cm**

Separación entre barras: **82 cm**

Habitación Adaptada

Datos generales

Hay habitaciones adaptadas: **sí**

Nº de habitaciones adaptadas del establecimiento: **1**

Nº de plazas adaptadas del establecimiento **1**

Hay una habitación adaptada conectada con otra habitación: **no**

Planta de la habitación analizada: **1**

Nº o nombre de la habitación analizada: **118**

Dispone de baño dentro de la habitación: **sí**

Baño de la habitación



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **78 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **100 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **sí**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **90 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Dispone de bañera: **no**

Dispone de plato de ducha: **sí**

Ducha



Dimensiones de la ducha: **90 x 90**

La ducha está a nivel: **no**

Resalte de la ducha: **5 cm**

Dispone de asiento: **sí**

Dispone de algún elemento que dificulte la transferencia a la ducha: **sí**

La grifería está situada a una distancia de alcance ≤ 60 cm desde el asiento: **sí**

Tipo de grifo: **monomando**

El rociador de la bañera es regulable en altura: **no**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Dispone de silla de ducha homologada: **sí**

Observaciones: **el rociador de alcachofa dispone de dos puntos fijos de sujeción a dos alturas, la mínima a 85 cm del plato de ducha.**

Asiento ducha



El asiento tiene unas dimensiones mínimas de 40x40 cm: **sí**

Altura del asiento **45 cm**

El asiento tiene respaldo: **sí**

El asiento es abatible: **sí**

Espacio de transferencia, largo: **90 cm**

Espacio de transferencia, ancho: **90 cm**

Dispone de espacio de transferencia lateral al asiento: **sí**

Observaciones: **en la zona de transferencia lateral a la ducha nos encontramos con la mampara.**

Barras bañera/ducha

Número de barras de apoyo: **1**

Tipo de barra de apoyo 1: **oblicua**

Altura máxima de barra de apoyo 1: **104 cm**

Altura mínima de barra de apoyo 1: **72 cm**


Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **80 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **65 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **29 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **sí**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **110 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro alojado



Espacio de transferencia frontal: **110 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente**

Espacios de transferencia lateral ≥ 80 cm: **0**

Altura del asiento del inodoro: **39 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **76 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Inodoro próximo a la ducha: **no**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **abatible**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**


Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **no**

Altura máxima barra derecha: **77 cm**

Altura máxima barra izquierda: **77 cm**

Separación entre barras: **72 cm**

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **75 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Dispone de mirilla: **no**

Dispone de timbre luminoso: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

Tipo de cerradura: **con tarjeta de ranura**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **180 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **50 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Habitación

Ancho del espacio libre lateral de acceso a la cama en el lado derecho: **180 cm**

Ancho del espacio libre lateral de acceso a la cama en el lado izquierdo: **50 cm**


Espacio libre lateral de acceso a la cama ≥ 90 cm **derecho**

Tipo de cama: **1 doble**

Altura de la cama: **51 cm**

Altura del espacio libre bajo la cama: **15 cm**

Mecanismos



Altura máxima de mecanismos (manillas de apertura de ventanas, interruptores, enchufes y control de temperatura): **150 cm**

Hay un interruptor de la luz y un enchufe al lado de la cama: **sí**

La caja fuerte y el mini bar tienen espacio de alcance y aproximación: **sí**

Se dispone de un mando a distancia para regular la temperatura: **no**

Los mecanismos requieren giro de muñeca para su accionamiento: **sí**

Armario

Tipo de puertas del armario: **correderas abatibles 90º abatibles 180º con cortina**

Tiradores de puertas del armario: **fácil apertura**

Altura máxima de estanterías y cajones: **190 cm**

Altura mínima de estanterías y cajones: **46 cm**

Dispone de estanterías y cajones a una altura entre 40 y 120 cm: **sí**

Tipo de perchero: **altura fija**

Altura máxima del perchero: **185 cm**

El perchero está situado a una altura entre 40 y 120 cm: **no**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **sillas**

Silla

Altura del asiento: **38 cm**

Profundidad del asiento: **42 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Habitación Estándar



Datos generales

Nº total de habitaciones del establecimiento: **132**

Plantas en las que se encuentran: **1-7**

Nº total de plazas del establecimiento **132**

Planta de la habitación analizada: **1**

Nº o nombre de la habitación analizada: **117**

Número de la habitación en tamaño grande: **sí**


Número de la habitación en color contrastado: **no**

Número de la habitación en relieve: **no**

Número de la habitación en braille: **no**

Dispone de baño dentro de la habitación: **sí**

Baño de la habitación



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **120 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **90 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **75 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **90 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **80 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **90 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **sí**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **90 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Dispone de bañera: **sí**

Lavabo

Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **80 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **65 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **29 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **sí**


Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **110 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

Inodoro alojado



Espacio de transferencia frontal: **90 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente**

Espacios de transferencia lateral ≥ 80 cm: **0**

Altura del asiento del inodoro: **39 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **76 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Inodoro próximo a la ducha: **no**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en el lado izquierdo**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **fija**

Altura máxima barra izquierda: **77 cm**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **75 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Dispone de mirilla: **no**

Dispone de timbre luminoso: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

Tipo de cerradura: **con tarjeta de ranura**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **60 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **50 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**


El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Habitación



El mobiliario está distribuido de manera que constituye un obstáculo para la circulación de una persona con discapacidad visual: **no**

En la habitación se dispone de información en braille de los servicios prestados en el establecimiento: **no**

En la habitación se dispone de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento: **sí**

La TV permite la comunicación con recepción mediante mensajes de texto: **sí**

La TV tiene decodificador de teletexto: **sí**

La TV puede programarse como despertador: **no**

En la habitación se dispone de conexión a internet: **sí**

El establecimiento tiene a disposición del cliente al menos un teléfono de texto: **no**

El establecimiento tiene a disposición del cliente al menos un despertador luminoso o con vibración: **sí**

La habitación dispone de avisadores luminosos en caso de emergencia: **no**

La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia: **sí**

Teléfono con señal luminosa de llamada: **no**

Tipo de puertas del armario: **correderas**

Tiradores de puertas del armario: **fácil apertura**

Mecanismos

Hay un interruptor de la luz al lado de la cama: **sí**


Hay un enchufe junto a la cama: **sí**

Se dispone de un mando a distancia para regular la temperatura: **no**

Los mecanismos requieren giro de muñeca para su accionamiento: **sí**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Mobiliario



Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa



Altura de la mesa: **74 cm**

Altura bajo la mesa: **70 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **90 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **35 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **38 cm**

Profundidad del asiento: **40 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**


Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Espacios de restauración



Datos generales



Nombre del espacio de restauración analizado: **CAFETERÍA SNACK-BAR BERGANTÍN**

Planta en la que está situado: **baja**

Especifique el tipo de espacio de restauración analizado: **bar/Cafetería**

Especifique el tipo de cocina: **regional con toques de vanguardia y menú diario**

Ofrecen menú para celiacos: **previa solicitud**

Ofrecen menú para vegetarianos: **previa solicitud**

Ofrecen platos para personas con diabetes: **previa solicitud**

Ofrecen información para personas con alergias: **sí**

Barra



La barra es de doble altura: **no**


Altura de la barra no adaptada: **110 cm**

La barra cuenta con iluminación directa: **sí**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario



Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **74 cm**

Altura bajo la mesa: **72 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **65 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **35 cm**

Dispone de mesas redondas: **sí**

Silla

Altura del asiento: **40 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**


Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Dispone de sillas altas para niños: **sí**

Carta Menú



Disponen de carta en braille: **no**

La carta tiene fotografías de los platos: **no**

La carta es de fuente de fácil lectura tipo Arial: **no**

La carta tiene un tamaño de letra grande: **sí**

La carta tiene contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Disponible servicio en mesa: **sí**

Espacios de restauración



Datos generales



Nombre del espacio de restauración analizado: **salon-Buffer**

Planta en la que está situado: **baja**

Especifique el tipo de espacio de restauración analizado: **salón Buffet - desayunos**

Especifique el tipo de cocina: **desayunos**

Ofrecen menú para celiacos: **previa solicitud**

Ofrecen menú para vegetarianos: **previa solicitud**

Ofrecen platos para personas con diabetes: **previa solicitud**

Ofrecen información para personas con alergias: **sí**

Barra Autoservicio



Altura de la barra autoservicio: **89 cm**

La altura libre bajo la barra de autoservicio es continua en todo su desarrollo: **no**

Ancho libre de paso lateral a la barra de servicio: **120 cm**

Distancia de alcance desde el borde de la barra de autoservicio: **60 cm**

Altura máxima de alcance desde el borde de la barra de autoservicio: **85 cm**

La mesa de la barra de autoservicio dispone de un espacio libre en el que puede apoyarse y empujarse la bandeja, sin necesidad de sostenerla: **no**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **100 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **74 cm**

Altura bajo la mesa: **72 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **65 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **35 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **40 cm**

Profundidad del asiento: **40 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Dispone de sillas altas para niños: **no**

Sala de reuniones o estancial



Datos generales



Tipo de sala: **salón de usos múltiples**

Nombre de la sala analizada: **SALON NOEGA I**

Planta en la que se encuentra: **-1**

Subtitulado y audiodescripción



Las obras, espectáculos o eventos están subtitulados: **estos servicios dependen del organizador**

Las obras, espectáculos o eventos están audiodescritos: **estos servicios dependen del organizador**

Las obras, espectáculos o eventos disponen de intérprete en lengua de signos: **estos servicios dependen del organizador**

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **78 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **140 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **95 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **75 cm**

Altura bajo la mesa: **72 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **65 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **35 cm**

Dispone de mesas redondas: **sí**

Silla



Altura del asiento: **40 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Sala

La sala dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Hay plazas reservadas para PMR: **sí, previa solicitud**

Hay plazas reservadas para personas con discapacidad visual: **sí, previa solicitud**


Hay plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva: **sí, previa solicitud**

Observaciones: **al tratarse de una sala diáfana y mobiliario no fijo podrán disponerse las plazas reservadas en función de necesidades**

Gimnasio



Datos generales



Nº de planta en la que se encuentra: **baja**

Tipo de gimnasio: **sala de máquinas**

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **120 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **68 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **120 cm**

Material de la puerta: **de vidrio**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **no**

La puerta de vidrio: **dispone de señalización con bajo contraste cromático**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla vertical**

Altura media del tirador: **92 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **90 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **60 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **sí, toda la sala**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Observaciones: **el alfombrado esta situado bajo lsmaquinas de ejercicio, cubriendo casi la totalidad de la sala.**

Otros servicios y equipamientos disponibles en el gimnasio




Máquinas adaptadas para PMR: **no**

Personal de apoyo para las PMR (monitores con formación en atención al público con necesidades especiales): **no**

Vestuarios disponibles: **no**

Señalización



El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **sí**

Observaciones: **mas informativos que direccionales.**

Análisis

Por su ubicación, existe posibilidad de aproximación a la señalización para su lectura y tacto: **sí**

Los rótulos son fácilmente identificables visualmente: **sí**

Todos los rótulos siguen un mismo patrón: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de fondo sólido: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Hay contraste cromático entre el soporte del rótulo y la pared: **sí**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **sí**

Se han utilizado los pictogramas homologados: **sí**

Los rótulos se han complementado con información en braille: **no**

Los rótulos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Se dispone de un plano háptico del establecimiento: **no**

Las circulaciones horizontales se han señalado mediante franjas guía de encaminamiento: **no**